

CENTRO ANALISI CHIMICHE s.r.l

Analisi chimiche, microbiologiche e ambientali

Via Avogadro, 23 - 35030 Rubano (PADOVA)

Tel.: 049 631746 - Fax: 049 8975477

e-mail: info@centroanalisichimiche.it - www.centroanalisichimiche.it

P:IVA - C.F.: IT00213880289 - Codice SDI: M5UXCR1



LAB N° 0668 L

Rapporto di prova n°:

202537-001

Descrizione: **ACQUA DI RETE**

Accettazione: **202537**

Data Prelievo: **17-dic-20**

Data Arrivo Camp.: **14-dic-20**

Data Inizio Prova: **17-dic-20**

Data Rapp. Prova: **21-dic-20**

Data Fine Prova: **17-dic-20**

Rif. Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 02/02/2001, n. 31 e s.m.i.**

Prelevatore: **Ns personale tecnico**

Mod. Campionam.: **PRO 060 Rev 06 ***

Spettabile:

OZONO NATURA S.r.l.

Via Fossolovara, 46
30039 STRA (VE)

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
* Indice di permanganato (Ossidabilità)	mg/L O2	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEB 027	<0,5		5
Ammonio	mg/L NH4	APAT CNR IRSa 4030 A2 Man 29 2003	< 0,05		0,5
* Nitriti (da calcolo)	mg/L NO2	APAT CNR IRSa 4050 Man 29 2003	< 0,07		0,5
Nitrati	mg/L NO3	APAT CNR IRSa 4020 Man 29 2003	7,1		50

Informazione aggiuntive non necessariamente inerenti le prove riportate nel RDP:

Il laboratorio Centro Analisi Chimiche Srl si assume la responsabilità di tutte le informazioni presenti nel Rapporto di prova, tranne quando queste sono fornite dal cliente. Le informazioni date dal cliente sono sopra riportate alla voce "Informazioni fornite dal cliente".

Qualora il campionamento non sia effettuato da ns personale tecnico: il laboratorio è responsabile esclusivamente della fase analitica, la responsabilità del corretto ed idoneo campionamento è completamente a carico del prelevatore esterno a Centro Analisi Chimiche srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Qualora l'analisi sia eseguita su supporti da campionamento dal cliente i valori di concentrazione sono stati calcolati utilizzando le informazioni relative al prelievo così come fornite dal prelevatore esterno; il laboratorio non si ritiene responsabile dei risultati calcolati utilizzando tali informazioni.

Se non diversamente specificato o concordato con il Cliente, eventuali giudizi di conformità sono basati solo sul risultato della prova senza tenere conto dell'incertezza ad esso associata.

L'incertezza viene riportata solo qualora richiesto esplicitamente dal cliente o qualora sia rilevante per stabilire la conformità o meno rispetto a limiti di specifica.

L'incertezza di misura può essere espressa come "± valore" o come intervallo di confidenza "min-max".

L'incertezza estesa, se riportata, è calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che fornisce un livello di fiducia approssimativamente del 95%

N.R.: Non rilevabile, N.D.: Non determinabile.

Le sommatorie, qualora presenti, sono espresse secondo il criterio "lower bound".

Metodi ISO 16703 e UNI EN 14039: Estrazione eseguita tramite agitazione e purificazione eseguita mediante Florisil.

Il Direttore del Laboratorio

----- FINE RAPPORTO DI PROVA -----


Documento firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

* = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione sottoposto ad analisi.

Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del ns. laboratorio.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP202537-001-5707-1.PDF.P7M



CENTRO ANALISI CHIMICHE s.r.l

Analisi chimiche, microbiologiche e ambientali

Via Avogadro, 23 - 35030 Rubano (PADOVA)

Tel.: 049 631746 - Fax: 049 8975477

e-mail: info@centroanalisichimiche.it-www.centroanalisichimiche.it

P:IVA - C.F.: IT00213880289 - Codice SDI: M5UXCR1



LAB N° 0668 L

Rapporto di prova n°:

202537-002

Descrizione: **ACQUA DI RETE DOPO TRATTAMENTO CON OZOBX PROGRAMMA "ACQUA DA BERE"**

Accettazione: **202537**

Data Prelievo: **17-dic-20**

Data Arrivo Camp.: **14-dic-20**

Data Inizio Prova: **17-dic-20**

Data Rapp. Prova: **21-dic-20**

Data Fine Prova: **21-dic-20**

Rif.Legge/Autoriz.: **D.Lgs. 02/02/2001, n. 31 e s.m.i.**

Prelevatore: **Ns personale tecnico**

Mod.Campionam.: **PRO 060 Rev 06 ***

Spettabile:

OZONO NATURA S.r.l.

Via Fossolovara, 46
30039 STRA (VE)

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
* Indice di permanganato (Ossidabilità)	mg/L O2	Rapporti ISTISAN 2007/31 Met ISS BEB 027	<0,5		5
Ammonio	mg/L NH4	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	< 0,05		0,5
* Nitriti (da calcolo)	mg/L NO2	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	< 0,07		0,5
Nitrati	mg/L NO3	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	7,5		50

Informazione aggiuntive non necessariamente inerenti le prove riportate nel RDP:

Il laboratorio Centro Analisi Chimiche Srl si assume la responsabilità di tutte le informazioni presenti nel Rapporto di prova, tranne quando queste sono fornite dal cliente. Le informazioni date dal cliente sono sopra riportate alla voce "Informazioni fornite dal cliente".

Qualora il campionamento non sia effettuato da ns personale tecnico: il laboratorio è responsabile esclusivamente della fase analitica, la responsabilità del corretto ed idoneo campionamento è completamente a carico del prelevatore esterno a Centro Analisi Chimiche srl, i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Qualora l'analisi sia eseguita su supporti da campionamento dal cliente i valori di concentrazione sono stati calcolati utilizzando le informazioni relative al prelievo così come fornite dal prelevatore esterno; il laboratorio non si ritiene responsabile dei risultati calcolati utilizzando tali informazioni.

Se non diversamente specificato o concordato con il Cliente, eventuali giudizi di conformità sono basati solo sul risultato della prova senza tenere conto dell'incertezza ad esso associata.

L'incertezza viene riportata solo qualora richiesto esplicitamente dal cliente o qualora sia rilevante per stabilire la conformità o meno rispetto a limiti di specifica.

L'incertezza di misura può essere espressa come "± valore" o come intervallo di confidenza "min-max".

L'incertezza estesa, se riportata, è calcolata utilizzando un fattore di copertura pari a 2 che fornisce un livello di fiducia approssimativamente del 95%

N.R. : Non rilevabile , N.D.: Non determinabile.

Le sommatorie, qualora presenti, sono espresse secondo il criterio "lower bound".

Metodi ISO 16703 e UNI EN 14039: Estrazione eseguita tramite agitazione e purificazione eseguita mediante Florisil.

PARERI E INTERPRETAZIONI NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO

L'acqua di rete, trattata mediante programma denominato "Acqua da bere" con apparecchiatura OZOBX rispetta, per i parametri analizzati, i limiti previsti dal D.Lgs. 02/02/2001, n. 31 (G.U. 9 marzo 2002, n. 58) relativo ai requisiti di potabilità dell'acqua destinata al consumo umano.

Dal confronto tra i risultati analitici rilevati per l'acqua di rete non trattata (RDP 202537001) e l'acqua di rete sottoposta a trattamento non si rileva, inoltre, per i parametri analizzati, alcuna variazione al di là del normale errore analitico.

Il Direttore del Laboratorio

----- FINE RAPPORTO DI PROVA -----

Documento firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

* = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al Campione sottoposto ad analisi.

Il presente Rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta da parte del ns. laboratorio.

Documento Elettronico con Firma Digitale: RP202537-002-5707-2.PDF.P7M